

> Was befindet sich in den Rohren?

- Brennbare / nicht brennbare Flüssigkeit
- Brennbare / nicht brennbare Gase

> Wie groß sind die Mindestabstände im Bestand / in der Planung?

- Abstand zwischen benachbarten Abschottungen
- Abstand zwischen den einzelnen Medien im Schott (lichter Abstand, behelfsweise Abstand der Rohrachsen)

> Welche Feuerwiderstandsdauer (nach DIN 4102) ist gefordert?

- 30 Minuten Feuerhemmend F30
- 60 Minuten Hochfeuerhemmend F60
- 90 Minuten Feuerbeständig F90
- 120 Minuten Hochfeuerbeständig F120

> Gibt es Anforderungen an den baulichen Schallschutz?

- Wohnungen, Schulen, Krankenhäuser, Hotels etc.
- Industriebau in den meisten Fällen nicht zu berücksichtigen

> Muss das Schott nachbelegt werden können, dass heißt, muss das Schott nach Einbau häufig geöffnet und wieder verschlossen werden?

- Ja
- Nein

WICHTIG: bei Anordnungen von mehr als 2-3 Rohren/Kabeln bitte Skizze / Foto mit Bemaßung beifügen!

Senden Sie die Antworten per Fax an: