

MÜPRO

VdS Anerkennung

Rohrschlaufe

„EHS“

VdS Approval

Pipe loop

„EHS“

Dieses Dokument der MÜPRO dient nur zur Information und unterliegt nicht dem Änderungsdienst.

Der gesamte Inhalt darf für werbliche oder andere Zwecke nur nach Genehmigung durch die MÜPRO verwendet werden.
Alle Rechte und Änderungen vorbehalten.

This document is for informational use only and does not underly the actualization process. This document can not be used for advertising or other purposes unless otherwise approved by MÜPRO in advance.
All rights reserved. Subject to change.



Anerkennung

von Bauteilen und Systemen

Approval

of Components and Systems

Inhaber der Anerkennung

Holder of the Approval

MÜPRO Services GmbH

Borsigstraße 14

DE-65205 Wiesbaden

Anerkennungs-Nr.
Approval No.

G 419018

Anzahl der Seiten
No. of pages

4

gültig vom /TT.MM.JJJJ/
valid from /dd.mm.yyyy/

08.07.2022

gültig bis /TT.MM.JJJJ/
valid until /dd.mm.yyyy/

22.06.2026

Gegenstand der Anerkennung
Subject of the Approval

Rohrschlaufe/ Pipe loop
"EHS"

Verwendung
Use

in ortsfesten Wasserlöschanlagen /
in stationary water extinguishing systems

Anerkennungsgrundlagen
Basis of the Approval

VdS 2344:2014-07

VdS 2100-10:2018-02

Köln, den 08.07.2022

Dr. Reinermann

Geschäftsführer
Managing Director

V. Rabe

Leiter der Zertifizierungsstelle
Head of Certification Body

Die Anerkennung

umfasst nur das angegebene
Bauteil/System in der zur Prüfung
eingereichten Ausführung

- mit den Bestandteilen nach
Anlage 1,
- dokumentiert in den technischen
Unterlagen nach Anlage 2,
- zur Verwendung in den angege-
benen Einrichtungen der Brand-
schutz- und Sicherungstechnik.

Bei der Anwendung des Gegenstan-
des der Anerkennung sind die Hin-
weise nach Anlage 3 zu beachten.

Das Zertifikat darf nur unverändert
und mit sämtlichen Anlagen verviel-
fältigt werden. Alle Änderungen der
Voraussetzungen für die Anerken-
nung sind der VdS-Zertifizierungs-
stelle – mitsamt den erforderlichen
Unterlagen - unverzüglich zu über-
mitteln.

This Approval

is valid only for the specified compo-
nent/system as submitted for testing

- together with the parts listed in
enclosure 1
- documented in the technical
documents according to
enclosure 2
- for the use in the specified fire
protection and security installa-
tions.

When using the subject of the
approval the notes of enclosure 3
shall be observed.

This certificate may only be reproduced
in its present form without any modi-
fications including all enclosures. All
changes of the underlying conditions of
this approval shall be reported at once
to the VdS certification body including
the required documentation.

VdS Schadenverhütung GmbH

Zertifizierungsstelle
Amsterdamer Str. 174
D-50735 Köln

Ein Unternehmen des Gesamt-
verbandes der Deutschen Ver-
sicherungswirtschaft e.V. (GDV),
durch die DAkkS akkreditiert als
Zertifizierungsstelle für Produkte in
den Bereichen Brandschutz und
Sicherungstechnik

A company of the German Insurance
Association (GDV) accredited by DAkkS
as certification body for fire protection
and security products



Anlage / Enclosure 1**Seite / Sheet 1**

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 419018 vom/ dated 08.07.2022

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.
The subject of the approval comprises the following parts.

Bezeichnung des Gegenstandes Description of Subject	Typ Type	Kenn-Nr. des Inhabers Holder's Registration No.	Anerkennungsnr Approval No.
<p>Rohrschlaufe/ Pipe loop - Filbow clamp</p> <p>In den Größen/ in the sizes:</p> <p>DN 25, 32, 40 und/and 50 Für Anschlussgewinde/ for connection thread M8/M10</p> <p>DN 65, DN 80 und/and DN 100 Für Anschlussgewinde/ for connection thread M10</p> <p>DN 125 und/and DN 150 Für Anschlussgewinde/ for connection thread M12</p> <p>DN 200 Für Anschlussgewinde/ for connection thread M16</p> <p>In Werkstoff/ made of: DIN10346-1.0226 DX51D Z275-N-A galvanisch verzinkt/ galvanized</p>	EHS		

Anlage / Enclosure 2**Seite / Sheet 1**

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 419018 vom/ dated 08.07.2022

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.
The subject of the approval is described by the following documents.

Art der Unterlage Type of Document	Kennzeichnung der Unterlage Identification of document	Datum Date	Seiten Pages
Liste der eingereichten technischen Unterlagen sowie die darin aufgeführten Einzelteil- und Zusammen- stellzeichnungen / List of technical documents submitted as well as all detail and assembly drawings specified therein	Liste eingereichter Unterlagen DRO	31.01.2019	1
Montageanleitung Rohrschläufe EHS/ Installation instruction filbow clamp EHS	168 331 1810	26.10.2018	1

Anlage / Enclosure 3**Seite / Sheet 1**

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 419018 vom/ dated 08.07.2022

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.
Instructions for the application of the subject of approval (see enclosure 1).

Die Rohrschlaufe Typ „EHS“ darf nur laut Montageanleitung 168 331 1810 verwendet werden.

The pipe loop type „EHS“ may be used only with the installation instruction 168 331 1810.