

Leistungserklärung

HBT Brandschutzmörtel M3

gültig für Brandschutzmörtel Typ M3

Dieses Dokument der MÜPRO dient nur zur Information und unterliegt nicht dem Änderungsdienst.
Der gesamte Inhalt darf für werbliche oder andere Zwecke nur nach Genehmigung durch die MÜPRO verwendet werden.
Alle Rechte und Änderungen vorbehalten.

Leistungserklärung

KRUEP-1652

*Produkttyp***Normalputzmörtel GP***Kennzeichen zur Identifikation***Brandschutzmörtel M 3***Verwendungszweck*

Mörtel für den brandschutztechnischen Verschluss von Öffnungen in Massivbauteilen, Zargenverguss, Ankermörtel, Lagefugenmörtel im Holzrahmen- und Betonfertigteiltbau

*Hersteller***HBT – Hochbau-Brandschutz-Technik GmbH, Am Bornberg 8, 34621 Frielendorf***System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit***System 4***Erklärte Leistung*

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1	EN 998-1:2010
Wasseraufnahme	W 0	EN 998-1:2010
Wasserdampfdurchlässigkeit	$\mu \leq 25$	EN 998-1:2010
Haftzugfestigkeit	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ bei Bruchbild A, B oder C	EN 998-1:2010
Wärmeleitfähigkeit (Tabellenwert)	$\lambda_{10,\text{dry,mat}} \leq 0,82 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ für P=50% $\lambda_{10,\text{dry,mat}} \leq 0,89 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ für P=90%	EN 998-1:2010
Dauerhaftigkeit	NPD	-
Gefährliche Substanzen	NPD	-

Die Leistung des Produktes, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Volker Schröder, Geschäftsführer
(Name und Funktion)

